

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«21» ноября 2025 г., 38250061000220048263

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому
муниципальному округу
и Катангскому району»

« 24 » 11 20 25 г.

Входящий № 53-29/- 2342/25



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Киренскому и Катангскому районам

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Иркутская, р-н Киренский, г Киренск, мкр. Центральный, ул Галата и Леонова, Строение 3, тел.
83956021001, e-mail: ond_kirensk@38.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 21 » ноября 2025 г. № 2511/013-38/114/ПРП

1. Предостережение объявлено

ОГБУ "УСЗСОН ПО КИРЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ И КАТАНГСКОМУ РАЙОНУ", адрес
юридического лица: 666703, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРЕНСКИЙ, 1 КИРЕНСКОЕ, Г КИРЕНСК, УЛ ГАЛАТА И
ЛЕОНОВА, СТР. 9 ИНН 3808282601

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Предложений нет

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к
нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица

Обязательное требование

Нарушения не выявлены

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Здание ОГБУ «УСЗСОН ПО КИРЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ И КАТАНГСКОМУ
РАЙОНУ» по адресу: Иркутская обл., г. Киренск, ул. Сибирская, д. 21. Предлагаем Вам выполнить следующие
требования нормативных документов в области пожарной безопасности: 1. ПЕРЕРАБОТАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ
пожарной безопасности. Подать через гос услуги. (ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности») 2. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на обслуживание первичных средств
пожаротушения (огнетушителей), с организацией имеющей лицензию по данному виду деятельности, не
обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в
паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется не
в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Постановления Правительства РФ от
16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.1
ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные
пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на
работоспособность») 3. ОБЕСПЕЧИТЬ наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих первичные
средства пожаротушения (огнетушители), ручные извещатели (СОУЭ) в том числе направление движения при
эвакуации. (п. 36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации»); 4. Объект защиты ОБЕСПЕЧИТЬ в полном объеме Планами эвакуации, в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 (п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); 5. Определить порядок и сроки проведения работ по очистке системы вентиляции и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год, информацию о проводимых работах вносить в журнал СППЗ. (п. 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 6. Не допускать эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, не использовать электроустановочные изделия с повреждениями, запретить соединения электрокабелями выполненными на «скрутку». Запретить эксплуатацию эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Запретить пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией. Запретить использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. (пп. а, б, в, г, д п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
Сержан Антон Михайлович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1BD1F4C10C8B3B6D69F8574EC8F45812
Владелец: Сержан Антон Михайлович
Действителен с 13.05.2025 по 06.08.2026

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Сержан Антон Михайлович - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) телефон: +73956821001, E-mail: a.serzhan@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Ознакомил 24.11.2025г.

Сержан Антон Михайлович (Н.А. Сержанович)